

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT 0432-CPD-210005750

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

SMOG-Kuppel M - SK 232/F

[Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) für den Einsatzbereich Dach -
Besondere Verwendungshinweise siehe Anlage zu diesem EG-Konformitätszertifikat]

in Verkehr gebracht durch

Eberspächer Glasbau GmbH & Co. KG
Wilhelm-Maier-Str. 10
D - 73257 Köngen

und erzeugt im Herstellwerk

Eberspächer Glasbau GmbH & Co. KG
Wilhelm-Maier-Str. 10
D- 73257 Köngen

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle MPA NRW (NB 0432) eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.


Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 12101-2: 2003-09

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 07.05.2010 ausgestellt und ersetzt das Zertifikat Nr.: 0432-BPR-210004086 vom 03.06.2005. Es gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Dortmund, den 07.05.2010



RBOAR Udo Vogler, Dipl.-Ing.
Leiter der Zertifizierungsstelle
in Vertretung

Anlage zum EG-Konformitätszertifikat

Nr.: 0432-CPD-210005750

vom 07.05.2010

Das EG-Konformitätszertifikat Nr.: 0432-CPD-210005750 gilt für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) der Firma

Eberspächer Glasbau GmbH & Co. KG
Wilhelm-Maier-Str. 10
D - 73257 Köngen

mit den Produktbezeichnungen

SMOG-Kuppel M - SK 232/F

und den folgenden wesentlichen Eigenschaften:

Wesentliche Eigenschaften	Abs.	Klassifizierung ¹⁾	Nachweis	Prüfstelle
Auslöseelement, Öffnungsmechanismus	4.1 4.2	thermisch-pneumatisch	EN12259-1	0432
Funktionssicherheit	7.1	Re 50 (Typ A)	179/2005	1368
Funktionssicherheit, Windlast	7.4	WL 1500	182/2005	1368
Wirksamkeit der Rauch- und Wärmeableitung, Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche	6	A _a -Werte	178/2005	1368
Leistung unter Brandbedingungen, Feuerwiderstand – mechanische Integrität	7.5	B ₃₀₀ 30	210005289-WB-KB	0432
Öffnung unter Umweltbedingungen	7.2	SL 500	180/2005	1368
	7.3	T(00)	181/2005	1368
Brandverhalten von Baustoffen	7.5.2.1	E	210005289-WB-KB	0432

¹⁾ Die A_a-Werte sind den angegebenen Nachweisen zu entnehmen. A_a-Werte und Klassifizierungen gelten nur für die in den zugehörigen Nachweisen beschriebenen Abmessungen, Ausstattungen und Einbaulagen der NRWG.

Diese Anlage (Stand: 07.05.2010) ist nur gültig in Verbindung mit dem o.g. EG-Konformitätszertifikat.

Dortmund, den 07.05.2010



RBOAR Udo Vogler, Dipl.-Ing.
 Leiter der Zertifizierungsstelle
 in Vertretung